INSPEKTIONSPROTOKOLL

KONTROLL OCH UNDERHÅLLSAVTAL nr.

Kund:

Kontaktman	Tel
Adress	Postnr/Ort

Objekt	
Adress	Ort

Kontrollera:	Bedömning		Ev. åtgärder
Anläggningens funktion	Bra	Dålig	
Provutlösa brandventilatorerna via			
Utvändigt draghandtag			
Invändig draganordning på golvnivå			
Elektriska magneter från styrcentral			
Öppna för dagligventilation			
Ingående komponenter	Bra	Dålig	
smältsäkring (skador?)			
tätningslister (skador?)			
elmagneter (rena och centrerade anliggningsytor?)			
gränslägesbrytare/magnetkontakter (funktion?)			
gasfjädrar (funktion?) - U- och Pu-lucka			
gångjärnsbroms (funktion?) - L-lucka			
batteri (laddningsnivå?) - styrcentral			
indikeringslampor (funktion?) - styrcentral och knapplåda			
batterikontroll			

Åtgärda:			
Smörjning och infettning	Behövs	Utförd	
leder och glidytor till låsmekanismen			
infästningdelar till gasfjädrar			
vevanordning vid golvnivå			
ut och invändiga gångjärn			

Förslagna åtgärder

HUVUDKONTOR:
Ventisol Brandventilatorer AB, Roslagsvägen 54-56, 113 47 STOCKHOLM, Tel: 08-458 94 20, Fax: 08-458 96 20, e-post: info@ventisol.se