



Djursholm
2011-12-01

Beträffande CE-märkning / Typgodkännande

Ventisol Brandventilatorer AB är initiativtagare till en nationell harmonisering av EN-12101-2 och är medlem i SIS Brand & Räddning TK360/ AG3. TK360/AG3 har representanter från MSB, SP, Boverket, Brandskyddsföreningen och näringslivet.

EN-12101-2:2003 beskriver en testmetod för att fastställa en brandgasventilators egenskaper. I dagsläget finns i Sverige inget generellt krav på CE-märkning av brandgasventilatorer men kravnivån kan fritt specificeras av brandingenjör utifrån standarden och projekt. Boverket refererar till EN 12101-2 ur den aspekten att det finns en standard, utan att definiera kraven.

2011-11-30 gick arbetsgruppens, AG3, arbete ut på remiss (SIS-remiss 9490). Det färdiga dokumentet kommer att heta "SS 88 30 06, Brand och räddning - brandgasventilatorer - egenskapskrav och kravnivåer för olika användningsområden". Sista dag för inlämning av synpunkter på remissen är 2012-03-01.

Under 2011 har Ventisol Brandventilatorer genomfört alla tester för en CE-märkning med den nationella harmoniseringen som grund. Även arbetet med ISO 9001 är färdigt. Den officiella CE-märkningen kommer att lanseras under början på 2012.

Ventisol Brandventilatorer AB har testat och kommer att redovisa följande egenskaper;

Tillförlitlighet	RE 50 + RE 10 000
Snölast	SL 500
Temperatur	T(-25)
Vindlast	WL 1500
Brandegenskap	B 300
Effektiv area	C _v 0,72

Kontakta SIS för att ta del av SIS-remiss 9490 och SS 88 30 06.

SIS Förlag AB

Kundtjänst: 08 - 555 523 10

Telefon: 08 - 555 523 00

Telefax: 08 - 555 523 11

sis.sales@sis.se

Telefontider, SIS Förlags kundtjänst

Måndag – torsdag 08:15-17:00

Fredag 09:00-16:00

Lunchstängt 12:00-12:45

Ventisol Brandventilatorer AB

www.ventisol.se
info@ventisol.se

Tillverkning:

Hantverkargatan 6
681 42 Kristinehamn
Telefon 0550-128 10
Telefax 0550-132 20

Försäljning:

Skärnsnäs vägen 8
182 63 Djursholm
Telefon 08-458 94 20
Telefax 08-458 96 20

Försäljning Syd:

Växjövägen 36
360 40 Rottne
Telefon 0470-925 70
Telefax 0470-925 71

Bankgiro 5225-5312
Org.nr 556549-6485
Innehar F-skattebevis



Kontaktuppgifter:

Pontus Lyckman

Projektledare Brand och räddning - SIS/TK 360
SIS, Swedish Standards Institute, SIS Förlag AB, SE-118 80 Stockholm
Tel: 08-555 521 26
E-mail: pontus.lyckman@sis.se
www.sis.se

Lars Boström

SP Fire Technology, Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden
Tel: 010 516 56 08
E-mail: lars.bostrom@sp.se
www.sp.se

Michael Strömgren

Brandingenjör LTH B Sc in Fire Protection Engineering M Sc in Risk Management
Boverket, Box 534, SE-371 23 Karlskrona
Tel: 0455-353 156
Växel: 0455-353 000
E-mail: michael.stromgren@boverket.se
www.boverket.se

Med vänlig hälsning

Matthias Diego

Ventisol Brandventilatorer AB
Skärsnäsvägen 8, 182 63 Djursholm
Tel: 08-458 94 20
Fax: 08-458 96 20
Mobil: 070-607 68 68
E-mail: matthias@ventisol.se

Ventisol Brandventilatorer AB

www.ventisol.se
info@ventisol.se

Tillverkning:

Hantverkargatan 6
681 42 Kristinehamn
Telefon 0550-128 10
Telefax 0550-132 20

Försäljning:

Skärsnäsvägen 8
182 63 Djursholm
Telefon 08-458 94 20
Telefax 08-458 96 20

Försäljning Syd:

Växjövägen 36
360 40 Rottne
Telefon 0470-925 70
Telefax 0470-925 71

Bankgiro 5225-5312
Org.nr 556549-6485
Innehar F-skattebevis